Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и Ермаковскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Шушенское, ул. Фрунзе, 10; 3-25-52; ogps27@mchskrsk.ru

Предписания № 196/1/1-12

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Ермаковский детский сад № 1 комбинированного вида ИНН 2413004963

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского района по пожарному надзору В.В. Маганцева от 24.10.2018 № 196, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 07 ” ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

“ 29 ” ноября 2018 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1ч

заместителем главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Хлопиной Е. Н., совместно с заведующей Васильевой Надеждой Викторовной, проведена плановая проверка МБДОУ Ермаковский детский сад № 1 комбинированного вида, расположенного по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
196/1/1	Эвакуационный выход в тамбур, ведущий из помещений старшей логопедической группы на первом этаже, заужен на 1/3 в результате перекрывания его дверным полотном из игровой.	36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих)	01.08.2019	

		путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;		
196/1/2	На путях эвакуации из помещений первой младшей группы допущено устройство порога высотой 15 см.	36 (1) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;	01.08.2019	
196/1/3	В помещениях 2-ой младшей группы на первом этаже для покрытия пола допущено применение линолеума, с классом пожарной опасности материала КМ5.	Статья 134. (1) Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.08.2019	
196/1/4	В помещениях средней группы на первом этаже для покрытия пола допущено применение линолеума, с классом пожарной опасности материала КМ5.	Статья 134. (1) Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные	01.08.2019	

		материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.		
196/1/5	В помещениях старшей группы на первом этаже для покрытия пола допущено применение линолеума, с классом пожарной опасности материала КМ5.	Статья 134. (1) Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.08.2019	
196/1/6	В помещениях группы с задержкой психического развития на втором этаже для покрытия пола допущено применение линолеума, с классом пожарной опасности материала КМ5.	Статья 134. (1) Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.08.2019	
196/1/7	В помещениях разновозрастной группы на втором этаже для покрытия пола допущено применение линолеума, с классом пожарной опасности материала КМ5.	Статья 134. (1) Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.08.2019	
196/1/8	В помещениях подготовительной группы на втором этаже для покрытия пола допущено применение линолеума, с классом пожарной опасности материала КМ5.	Статья 134. (1) Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.08.2019	
196/1/9	В коридоре на первом этаже для покрытия пола допущено применение линолеума, с классом пожарной опасности материала	Статья 134. (1) Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях	01.08.2019	

	КМ5.	7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.		
196/1/10	В коридоре на втором этаже для покрытия пола допущено применение линолеума, с классом пожарной опасности материала КМ5.	Статья 134. (1) Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.08.2019	
196/1/11	Руководитель учреждения не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (в наличии 2 фонаря).	п.38 (1). На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) (см. текст в предыдущей редакции)	01.08.2019	
196/1/12	Не проведено испытание ограждения кровли по периметру.	п. 24 (1) Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)	01.08.2019	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены

1. Правила противопожарного режима. Постановление Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390.
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Хлопина Е. Н. _____

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«29» ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ заведующая МБДОУ Ермаковский детский сад № 1 комбинированного вида

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«29» ноября 2018 г. Васильева Н. В.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 65-20-71

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19